


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «СпецТара»
 О.В. Черкасов
 « 14 » 04 2026 г.



План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027ггг.

ООО «СпецТара»


в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024(Правила №2234)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1. Мероприятия организационного характера			
1.1	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду. – лицами, указанными в подпунктах 1.4-1.6 пункта 1 Правил №2234 – обязательно; – лицами, указанными в подпункте 1.3 пункта 1 Правил №2234 – в случае принятия такого решения	до 30 апреля 2026 г.	
1.2	Подготовка распорядительного документа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	до 01 августа 2026 г.	
1.3	Разработка эксплуатационных инструкций для ИТП	до 01 августа 2026 г.	
1.4	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда		
1.5	Разработка схемы системы потребления теплового пункта с указанием номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры ИТП, размещение в ИТП	до 01 августа 2026 г.	
1.6	Обеспечение коммерческого учета потребляемых энергоресурсов, в том числе поверка, техническое обслуживание, ремонт, замена элементов узлов учета. Ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил	до 01 августа 2026 г.	

1.7	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	до 01 августа 2026 г.	
1.8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО(ТСО)	до 15 августа 2026 г.	
1.9	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	до 01 августа 2026 г.	
1.10	Предоставление комиссии оценочных листов	. до 01 августа 2026 г.	
2. Мероприятия технического характера			
2.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	до 01 августа 2026 г.	
2.2	Поверка контрольно-измерительных приборов учёта ИТП	до 01 августа 2026 г.	
2.3	Испытание оборудования теплового пункта и систем потребления на плотность и прочность	до 01 августа 2026 г.	
2.4	Промывка теплового пункта и систем потребления	до 01 августа 2026 г.	
2.5	Установка, ревизия, замена регулировочной и запорной арматуры	до 01 августа 2026 г.	
2.6	Восстановление и замена теплоизоляции	до 01 августа 2026 г.	
2.7	Устранение посторонних предметов в ИТП, обеспечение освещения в помещении ИТП	до 01 августа 2026 г.	
3. Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периода			
3.1	Схемные изменения		
	2022 г. – 2023 г.	нет изменений	
	2023 г. – 2024 г.	нет изменений	
	2024 г. – 2025 г.	нет изменений	
3.2	Режимные условия		
	2022 г. - 2023 г.	Зависимые от погодных и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2023 г. – 2024 г.	Зависимые от погодных и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	
	2024 г. - 2025 г.	Зависимые от погодных и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя	

3.3	Аварийные ситуации		
	2022 г. - 2023 г.	протечки запорной арматуры , трубопроводов и т.п: нет	
	2023 г. - 2024 г.	протечки запорной арматуры , трубопроводов и т.п: нет	
	2024 г. - 2025 г.	протечки запорной арматуры , трубопроводов и т.п: нет	
3.4	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и его оборудования		
	2022 г. - 2023 г.	в штатном режиме	
	2023 г. - 2024 г.	в штатном режиме	
	2024 г. - 2025 г.	в штатном режиме	

Разработал

начальник хозяйственной службы  И.В. Шешуков



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

14.04.2026 № 307-12/9073-12

На № _____ от _____

О согласовании плана мероприятий

Уважаемый Илья Владимирович!

Филиал АО «РИР» в г.Глазове рассмотрел направленный Вами план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Сообщаем, что замечаний и дополнений не имеется, план согласован в приложенной редакции.

Прошу направить согласованный план мероприятий по подготовке к ОТП 2026-2027 в комиссию Администрации Муниципального образования «Город Глазов».

Приложение: План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

Заместитель директора по
операционной деятельности - главный
инженер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 069ea1d10085b3fbaf4fc3a770441ec015
Владелец: Клыш Егор Александрович
Действителен с 29.10.2025 по 29.01.2027

Е.А. Клыш